

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DV-5180BT0249

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	ZANELLI COMMERCIALE S.r.l. Via Banaffa, 54, I-48018 Feanza (RA)
Vertreiber <i>distributor</i>	ZANELLI COMMERCIALE S.r.l. Via Banaffa, 54, I-48018 Feanza (RA)
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Wärmeschrumpfendes HDPE-Band
Modell <i>model</i>	MZE
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 08/030/5180/2 vom 30.06.2008 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999)

Ablaufdatum / AZ 30.06.2013 / 08-0177-GNE
date of expiry / file no.

07.07.2008 Rie A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
MZE	Belastungsklasse: C Dauerbetriebstemperatur: bis +50 °C Normbezeichnung: Umhüllung EN 12068-C 50	