

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-5180BO0186
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	ZANELLI COMMERCIALE S.r.l. Via Banaffa, 54, I-48018 Feanza (RA)
Vertreiber <i>distributor</i>	ZANELLI COMMERCIALE S.r.l. Via Banaffa, 54, I-48018 Feanza (RA)
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Wärmeschrumpfende Korrosionsschutzmanschette
Modell <i>model</i>	ZA1015B
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 08/126/5180/01 vom 06.04.2008 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DIN 30672 (01.12.2000) DIN EN 12068 (01.03.1999)

Ablaufdatum / AZ 15.05.2013 / 08-0500-GNV
date of expiry / file no.

15.07.2008 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and water supply



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

DAT-ZE-009/96-02

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
ZA1015B	Belastungsklasse: C Dauerbetriebstemperatur: +50 °C Normbezeichnung: Umhüllung EN 12068-C 50 bzw. DIN 30672-C 50	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Verarbeitung: mit mittlerer Flamme aufschumpfen

Verträglichkeit: Polyethylen (PE)- und Epoxid (EP)- Werksumhüllung